

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 11783/2024 - FE
Contract No.

09.02.2024
STG/ESK

Auftraggeber: Soudal NV
Customer Everdongenlaan 18-20
BE-2300 Turnhout

Auftragsgegenstand: Beurteilung eines Fensteranschlusses bestehend aus Dichtfolie SWS
Subject Outside EXTRA (4-seitig außen), Füll- und Dämmstoff MF 167 (als Dämmung) und Dichtstoff Soudaseal 215LM gemäß ÖNORM B 5320 und ÖNORM B 5321

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Bericht 7804/2023 und die gutachtliche Stellung-
Result nahme 11783/2024 bestätigt die Holzforschung Austria, dass das Fenster-Anschlussystem der Firma Soudal NV „**MF 167**“, bestehend aus

- Dichtfolie SWS Outside EXTRA (4-seitig außen),
- Füll- und Dämmstoff MF 167 (als Dämmung) und
- Dichtstoff Soudaseal 215LM als Abdichtung der Trag- und Distanzklötze, zum Schließen des Gewerkeloches und ggfs. als Abdichtmaßnahme von Fehlstellen (z. B. bei Faltenbildung der Dichtfolien oder im Bereich der Dichtfolienstöße)

Anmerkung: raumseitig (innen) ist der beschnittene Füll- und Dämmstoff sichtbar

die Anforderungen der ÖNORM B 5320 Abschnitt 4.8 und ÖNORM B 5321 Abschnitt 5.2. erfüllt.

Hinweis: Gemäß ÖNORM B 5320 muss der Fensteranschlusses geeignet sein, eine schädliche Kondensatbildung gemäß ÖNORM B 8110-2 infolge von Diffusion zu verhindern. Das feuchtetechnische Verhalten der angrenzenden Baustoffe ist für das Dampfdiffusionsverhalten ebenfalls maßgeblich.

Geltungsdauer: --
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

Dipl.-Ing. Georg Steiner
Bearbeitung

Dr. Julia Bachinger
Bereichsleitung

Dieses Dokument wurde gemäß einem HFA-internen Prozess durch die benannten autorisierten Unterzeichnenden, nachvollziehbar und dokumentiert, elektronisch freigegeben.

This document was approved electronically in accordance with an internal HFA process by the designated authorized signatory, traceable and documented.